

Projekt: „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec”

OZC informacje

1. Wymagane w przypadku montażu kotłów na biomasę oraz pomp ciepła c.o. i c.w.u.
2. Określa **dobór mocy urządzenia oraz zapotrzebowanie na ciepło** przed i po montażu instalacji OZE.
3. Wykonane i podpisana przez osobę posiadającą uprawnienia potwierdzone wpisem na listę osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, prowadzonym w Centralnym Rejestrze ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
4. W zakresie obliczeń OZC Uczestnik Projektu przedstawia:
 - a) wyniki projektowanego obciążenia cieplnego budynku dla parametru powietrza zewnętrznego A -20 oraz dla A -7 – wydruk z programu komputerowego,
 - b) powierzchnię ogrzewaną budynku,
 - c) kubaturę ogrzewaną budynku,
 - d) zestawienie przegród budynku z wyszczególnieniem ich budowy, grubości i współczynnika przenikania ciepła U, [W/(m²*K)].
 - e) w przypadku montażu urządzenia, które będzie przygotowywać c.w.u. należy również przedstawić obliczenia zapotrzebowania ciepła i mocy dla c.w.u.
5. Uczestnik Projektu składa kopię podpisaną za zgodność z oryginałem.

6. Do dokumentacji należy dołączyć kartę inwentaryzacyjną budynku, na podstawie której wykonano Obliczenia Zużycia Ciepła (OZC).
7. Wzór karty inwentaryzacyjnej budynku dostępny jest na stronie internetowej Operatora oraz w Punkcie Obsługi Grantobiorców.