



Załącznik nr 6 do Regulaminu realizacji projektu
grantowego pn. „Odnawialne źródła energii
w gminie uzdrowiskowej Goczałkowice-Zdrój – etap I”

PROTOKÓŁ ODBIORU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

sporządzony w dniu do umowy o powierzenie grantu nr

.....

Lokalizacja odbieranej inwestycji:

Adres	
Numer działki	
Numer księgi wieczystej	

GRANTOBIORCA	
Imię i nazwisko	

Skład Komisji, dokonującej odbioru:

1/ po stronie **Grantobiorcy**:

Imię i nazwisko	
-----------------	--

2/ po stronie **Wykonawcy**:

WYKONAWCA	
Nazwa	
Adres siedziby	
NIP	
Telefon:	

3/ po stronie **Grantodawcy:**

INSPEKTOR /OPERATOR PROJEKTU	
Nazwa / imię i nazwisko	EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP Z O.O. / Łukasz Bystrzanowski
Adres	ul. Karola Miarki 2F, 41-940 Piekary Śląskie

Komisja dokonująca odbioru stwierdza:

1. Zakres wykonanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny z umową o powierzenie grantu.
2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące rodzaje robót:

Numer pozycji	Nazwa odbieranych elementów robót	Ilość – zakres/ jednostka miary	Wartość wykonanych robót (w zł) brutto	Jakość wykonanych robót	Uwagi
1	Moduły				
2	Falownik / mikroinwerterów *				
3	Okablowanie				
4	Zabezpieczenia				
5	Konstrukcja wsporcza				
6	Prace montażowe				
7					
Razem					

**OSIĄGNIĘCIE EFEKTU RZECZOWEGO I EKOLOGICZNEGO ZADANIA**

Oświadczam, że efekt rzeczowy i ekologiczny zadania określony w umowie o powierzenie grantu numer z dnia, został osiągnięty w następującym zakresie:

- produkcja energii elektrycznej z OZE – kWh/rok – prognoza na bazie dokumentacji instalacji. Wartość za pełny rok będzie monitorowana zgodnie z zapisami umowy o powierzenie grantu.

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU MINIMALNYCH PARAMETRÓW

Panele fotowoltaiczne

Parametr	Wartość minimum	Wartość osiągnięta
Moc znamionowa modułu	min. 400 Wp	
Sprawność modułu	min. 20,4%	
Gwarancja na produkt	min. 10 lat	
Gwarancja sprawności	liniowa, min. 80,00% wartości nominalnej po 25 latach	
Karty katalogowe i certyfikaty w języku polskim.		

Minimalne parametry inwerterów (dla instalacji z 1 inwerterem)

Parametr	Wartość minimum	Wartość osiągnięta
Moc znamionowa	Moc dobrana do mocy zainstalowanych paneli	
Sprawność europejska	min. 97%	
Parametry prądu, napięcia i częstotliwości strony AC	zgodnie z wymaganiami lokalnego OSD	
Komunikacja	Aplikacja online, dostęp do internetu (wifi/GSM)	
Gwarancja na produkt	min. 5 lat	
Gromadzenie i dostęp online (www albo aplikacja) lub na miejscu na wyświetlaczu urządzenia oraz prezentację danych o ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji; archiwizacja danych pomiarowych.	Tak	
Obsługa magazynu energii	Tak	



Minimalne parametry mikroinwerterów

Parametr	Wartość minimum	Wartość osiągnięta
Moc znamionowa	Moc dobrana do mocy zainstalowanych paneli	
Parametry prądu, napięcia i częstotliwości strony AC	zgodnie z wymaganiami lokalnego OSD	
Komunikacja	Aplikacja online, dostęp do internetu (wifi/GSM)	
Gwarancja na produkt	min. 5 lat	
Gromadzenie i dostęp online (www albo aplikacja) lub na miejscu na wyświetlaczu urządzenia oraz prezentację danych o ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji; archiwizacja danych pomiarowych.	Tak	

Uwagi:

.....

.....

.....

.....

Podpis Grantobiorcy

.....

Podpis Wykonawcy

.....

Podpis Grantodawcy